

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বিস্ফোরক অধিদপ্তর  
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নং বিঃপঃ ২(১৯০)/১৩৮৮

তারিখঃ ১৯/১২/২০০৭

প্রজ্ঞাপন

এতদ্বারা গ্যাস সিলিণ্ডার বিধিমালা, ১৯৯১-য়ের বিধি ৩২ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রথম কলামে উল্লেখিত গ্যাস সার্ভিসে ব্যবহৃত সিলিণ্ডারে দ্বিতীয় কলামে উল্লেখিত পরীক্ষা তৃতীয় কলামে উল্লেখিত মেয়াদান্তে, বিধি ৩৪(৩) বা ৩৭ (যেটি প্রযোজ্য) অনুসরণ এবং নিম্নের ২ ও ৩নং অনুচ্ছেদের শর্ত সাপেক্ষে, করিবার জন্য নির্ধারণ করা হইলঃ-

গ্যাস সার্ভিসে ব্যবহৃত সিলিণ্ডার (১)	পরীক্ষণ পদ্ধতি (২)	পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ (৩)
স্থায়ী গ্যাসঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, নাইট্রোজেন, বাতাস, জেনন, ফ্রিপটন, নিয়ন, বোরনট্রাইফ্লোরাইড।	উদস্থিতি সম্প্রসারণ	৫ বৎসর
পানির নীচে ব্যবহৃত ত্রিদিং গ্যাস বা গ্যাস মিশ্রণ	ঐ	২ বৎসর
কোল গ্যাস, ফুয়েল গ্যাস, কার্বনমনোক্সাইড ও প্রাকৃতিক গ্যাস।	ঐ	৩ বৎসর
উচ্চচাপে তরলযোগ্য গ্যাসঃ ইথেন, ইথিলিন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, ক্লোরোট্রাইফ্লোরোমিথেন, ব্রোমোট্রাইফ্লোরোমিথেন।	ঐ	৮ বৎসর
সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) :	ঐ	৫ বৎসর
নিম্নচাপে তরলযোগ্য স্বাক্ষরকারী গ্যাস : এমোনিয়া, বিউটাডিন, বিউটেন, ডাইমিথাইলইথার, ইথাইল অ্যামাইন, ইথাইলক্লোরাইড, ইথিলিন অক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, মনোডাই ও ট্রাইমিথাইল এমাইন, মিথাইল ব্রোমাইড ও ক্লোরাইড, প্রোপেন, সাইক্লোপ্রোপেন, প্রোপাইলিন, ভিনাইল ক্লোরাইড।	উদস্থিতি	১০ বৎসর
এলপি গ্যাস (রিফাইনারী গ্যাস) :	উদস্থিতি	১০ বৎসর
নিম্নচাপে তরলযোগ্য স্বাক্ষরকারী গ্যাস : ক্লোরিন, সালফারডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ট্রাইঅক্সাইড, বোরন ট্রাইফ্লোরাইড, কার্বনিক ক্লোরাইড, ক্লোরিন ট্রাইফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন ট্রাইফ্লোরাইড, নাইট্রোসিল ক্লোরাইড।	উদস্থিতি	৩ বৎসর
অগ্নিনির্বাপক গ্যাসঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড, ব্রোমোক্লোরোমিথেন, ব্রোমোফ্লোরোমিথেন, ব্রোমোট্রাইফ্লোরোমিথেন, ডাইব্রোমোট্রাইফ্লোরোমিথেন (সবগুলিই অগ্নিনির্বাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত)	উদস্থিতি	১০ বৎসর
কার্বন ডাই অক্সাইড (অগ্নিনির্বাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার ব্যতিরেকে)	উদস্থিতি	৫ বৎসর

দ্রবীকৃত গ্যাস

ক্রায়োজেনিক লিকুইডঃ

- ২। বিধি ৩৪(২) এর বিধান অনুসারে সিলিগারিটি চাক্ষুস পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষনে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলেই কেবলমাত্র উপরের প্রথম অনুচ্ছেদের পরীক্ষণ প্রযোজ্য হইবে।
- ৩। উদস্থিতি বা উদস্থিতি প্রসারণ পরীক্ষণ প্রত্যাশিত কার্যচাপের ১.৫ গুন চাপে করিতে হইবে।
- ৪। ২৫-৬-১৯৯৫ তারিখের সমসংখ্যক প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

সিলিগারের ভাষা খুলিয়া ছিদ্রময় পদার্থের দৃঢ়তা পরীক্ষণ

(অ) নন-মনোলিথিক ছিদ্রময় পদার্থের ক্ষেত্রে----  
২ বৎসর।

(আ) কেবলমাত্র নৌপথ নির্দেশক ও লাইট হাউজ সার্ভিসে ব্যবহৃত কার্ট কয়লাযুক্ত নন-মনোলিথিক ছিদ্রময় পদার্থের ক্ষেত্রে----  
৪ বৎসর।

(ই) মনোলিথিক ছিদ্রময় পদার্থের ক্ষেত্রে ---- প্রথম সার্ভিসে নেওয়ার ১ বৎসর পর কিন্তু পরবর্তীতে ৫ বৎসর অন্তর প্রতিবার ভর্তির পূর্বে

বাহ্যিক ইনসুলেটিং জ্যাকেটে কোন জোড়া, ডেন্ট, ফাটা বা অন্যান্য আঘাতজনিত ত্রুটি আছে কিনা তাহা যাচাই ছাড়াও ডেন্ট, প্রেসার রিলিফ ব্যবস্থা ও পাইপিং ব্যবস্থার সচলতার পরীক্ষা।

(নূরুল আলম)

প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।  
ফোনঃ ৯৩৩৩২৩১৫, ৯৩৪৫২৫৮

বরাবর,

উপ-নিয়ন্ত্রক  
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা।

বাংলাদেশ গেজেটের ৬ষ্ঠ  
খন্ডে পরবর্তী সংখ্যায়  
প্রকাশের জন্য অনুরোধ  
করা হইল।

অনুলিপি প্রেরিতঃ

বাহ্যিক মারফত

সিটিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সদর অবগতির জন্ম।

- ২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এণ্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। বিওপি বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
- ৮। মেসার্স এল.পি. গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা।
- ৯। মেসার্স রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা।
- ১০। মেসার্স সিটিগ্যাস কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।
- ১১। ওয়েজফারমারস ফ্লীনহিট এল পি জি লিঃ, ঢাকা।
- ১২। ইউনিয়ন এল পি গ্যাস লিঃ, ঢাকা।
- ১৩। প্রিমিয়ার এল পি গ্যাস লিঃ, চট্টগ্রাম।
- ১৪। সানিট ইউনাইটেড পেট্রোলিয়াম কোং লিঃ, ঢাকা।
- ১৫। যমুনা স্পেসটেক জয়েন্টভেঞ্চার লিঃ, ঢাকা।
- ১৬। মেসার্স কবির অসিজেন লিঃ, চট্টগ্রাম।
- ১৭। মেসার্স এসোসিয়েটেড অসিজেন লিঃ, চট্টগ্রাম।
- ১৮। মেসার্স খুলনা অসিজেন লিঃ, খুলনা।
- ১৯। মেসার্স ডায়মণ্ড স্টীল লিমিটেড, ঢাকা।
- ২০। বাংলাদেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস লিঃ, টাঙ্গাইল।

- ২১। গোল্ডেন অসিজেন, চট্টগ্রাম।
- ২২। মডার্ন অসিজেন, চট্টগ্রাম।
- ২৩। সিটিগ্যাস অসিজেন, চট্টগ্রাম।
- ২৪। সীমা অসিজেন, চট্টগ্রাম।
- ২৫। রিকাত অসিজেন, চট্টগ্রাম।
- ২৬। অসিজেন লিঃ, চট্টগ্রাম।
- ২৭। বাংলাদেশ ওয়েল্ডিং ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
- ২৮। নিটল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, নিটল সেক্টর, ৭১ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা।
- ২৯। নানানা (সি.এন.জি ইউনিট), ১২৫/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
- ৩০। সিএনজি ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, হাউজ নং ৪৩, রোড নং ১১, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
- ৩১। ন্যাচারেল গ্যাস ফুয়েলস লিঃ, বাড়ি নং ১১, রোড নং ৭, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।
- ৩২। বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/ রাজশাহী/ সিলেট।
- ৩৭। নথি নং বিঃ পঃ ২ (১২৪)

স্বাক্ষরিত

নিবন্ধিত ডাক

১২/১২/১০